

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況

年度	令和6年度
施設名称	東金市外三市町環境クリーンセンター
所在地	千葉県東金市三ヶ尻340番地

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	可燃ごみ	トン	1,558.04	124.66	598.83	1,653.71	1,575.72	0.00	1,186.38	1,496.19	1,849.81	1,368.02	488.26	863.80
2号炉			311.70	1,403.62	1,791.94	285.01	0.00	1,631.88	1,848.39	1,151.15	477.31	0.00	599.17	1,685.94
3号炉			1,506.65	1,985.48	482.02	1,581.12	1,533.11	1,661.80	343.14	0.00	915.50	1,788.15	1,555.11	309.82

※処理数量は、ごみクレーンによる計量値による。

※処理数量が0の月は稼働しておりません。

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	測定を行った位置	-	炉出口付近											
	結果の得られた月日	-	5日～30日	1日～2日	10日～21日	3日～18日 20日～31日	1日～15日 17日～28日	-	12日～31日	1日～26日 30日	1日～31日	1日～18日 26日～31日	1日～9日	16日～31日
	測定の結果(℃)	800以上	903	898	906	901	899	-	903	901	898	897	899	902
2号炉	測定を行った位置	-	炉出口付近											
	結果の得られた月日	-	1日～5日	9日～31日	1日～30日	1日～5日	-	4日～30日	1日～3日 5日～31日	11日～30日	1日～8日	-	18日～28日	1日～29日
	測定の結果(℃)	800以上	899	900	897	891	-	896	901	898	899	-	898	898
3号炉	測定を行った位置	-	炉出口付近											
	結果の得られた月日	-	7日～30日	1日～31日	1日 24日～30日	1日～2日 9日～31日	1日～3日 8日～15日 17日～31日	1日～20日 24日～30日	1日～3日 5日～7日	-	17日～31日	1日～24日 26日～31日	1日～9日 11日～28日	1日～5日
	測定の結果(℃)	800以上	902	899	896	892	895	897	895	-	906	904	903	905

※燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

3 集じん機に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた月日	-	5日～30日	1日～2日	10日～21日	3日～18日 20日～31日	1日～15日 17日～28日	-	12日～31日	1日～26日 30日	1日～31日	1日～18日 26日～31日	1日～9日	16日～31日
	測定の結果(℃)	概ね200以下	196	196	196	196	196	-	196	196	196	196	196	196
2号炉	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた月日	-	1日～5日	9日～31日	1日～30日	1日～5日	-	4日～30日	1日～3日 5日～31日	11日～30日	1日～8日	-	18日～28日	1日～29日
	測定の結果(℃)	概ね200以下	196	196	196	196	-	196	196	196	196	-	196	196
3号炉	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた月日	-	7日～30日	1日～31日	1日 24日～30日	1日～2日 9日～31日	1日～3日 8日～15日 17日～31日	1日～20日 24日～30日	1日～3日 5日～7日	-	17日～31日	1日～24日 26日～31日	1日～9日 11日～28日	1日～5日
	測定の結果(℃)	概ね200以下	196	196	196	196	196	196	196	-	196	196	196	196

※燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

4 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器出口付近											
	結果の得られた月日	-	5日～30日	1日～2日	10日～21日	3日～18日 20日～31日	1日～15日 17日～28日	-	12日～31日	1日～26日 30日	1日～31日	1日～18日 26日～31日	1日～9日	16日～31日
	測定の結果(ppm)	100以下	9	11	9	13	12	-	6	6	6	6	5	7
2号炉	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器出口付近											
	結果の得られた月日	-	1日～5日	9日～31日	1日～30日	1日～5日	-	4日～30日	1日～3日 5日～31日	11日～30日	1日～8日	-	18日～28日	1日～29日
	測定の結果(ppm)	100以下	7	8	9	10	-	8	4	2	2	-	2	4
3号炉	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器出口付近											
	結果の得られた月日	-	7日～30日	1日～31日	1日 24日～30日	1日～2日 9日～31日	1日～3日 8日～15日 17日～31日	1日～20日 24日～30日	1日～3日 5日～7日	-	17日～31日	1日～24日 26日～31日	1日～9日 11日～28日	1日～5日
	測定の結果(ppm)	100以下	7	7	8	10	7	8	10	-	4	6	5	6

※一酸化炭素濃度の測定結果は、施設運転時の月平均濃度。基準値については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による。

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去の年月日

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	除去を行った月日	冷却設備		22日				6日					20日	
		排ガス処理設備		21日				5日					19日	
2号炉	除去を行った月日	冷却設備	19日			19日						10日		
		排ガス処理設備	18日			18日						9日		
3号炉	除去を行った月日	冷却設備			20日				17日					21日
		排ガス処理設備			19日				16日					12日

※冷却設備については機械式自動除去装置、ろ過式集じん器については空気式自動除去装置により毎日実施する。

6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回／年以上測定)

		基準値		
1号炉	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口	
	採取した月日		11月14日	
	結果の得られた月日	-	12月19日	
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	0.0015	
2号炉	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口	
	採取した月日		10月10日	
	結果の得られた月日	-	11月8日	
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	0.12	
3号炉	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口	
	採取した月日		12月26日	
	結果の得られた月日	-	1月28日	
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	0.19	

※基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

7 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(2か月を超えない作業期間ごとに1回以上測定)

		基準値						
1号炉	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口					
	採取した月日	-	7月4日	8月22日	12月3日	1月15日		
	結果の得られた月日	-	7月20日	9月10日	12月19日	2月5日		
	ばいじん濃度測定の結果 12%換算値(g/m ³)	0.15以下	0.002未満	0.003	0.003未満	0.003未満		
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (m ³ /h)	101以下	0.38	0.28	0.71	0.45		
	窒素酸化物濃度測定の結果 12%換算値(ppm)	250以下	44	53	48	97		
	塩化水素濃度測定の結果 12%換算値(mg/m ³)	700以下	48	5.2	38	73		
	水銀排出量測定の結果 全 水 銀(μg/m ³)	50以下	3.9	14	8.3	28		
	粒子状水銀 12%換算値(μg/m ³)		不検出	不検出	不検出	不検出		
	ガス状水銀 12%換算値(μg/m ³)		3.9	14	8.3	28		
2号炉	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口					
	採取した月日	-	5月31日	9月19日	11月19日	3月6日		
	結果の得られた月日	-	6月19日	10月1日	12月6日	3月18日		
	ばいじん濃度測定の結果 12%換算値(g/m ³)	0.15以下	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満		
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (m ³ /h)	119以下	0.46	0.52	0.31	0.45		
	窒素酸化物濃度測定の結果 12%換算値(ppm)	250以下	34	61	60	59		
	塩化水素濃度測定の結果 12%換算値(mg/m ³)	700以下	55	44	12	23		
	水銀排出量測定の結果 全 水 銀(μg/m ³)	50以下	14	2.1	4.0	2.9		
	粒子状水銀 12%換算値(μg/m ³)		不検出	不検出	不検出	不検出		
	ガス状水銀 12%換算値(μg/m ³)		14	2.1	4.0	2.9		

3号炉	採取した位置	－	煙突内の排ガス採取口					
	採取した月日	－	4月26日	7月16日	9月12日	1月9日	2月7日	3月5日
	結果の得られた月日	－	5月14日	7月29日	9月30日	1月27日	2月20日	3月18日
	ばいじん濃度測定の結果 12%換算値(g/m³)	0.15以下	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (m³/h)	119以下	0.051未満	0.35	0.66	0.47	0.21	0.078
	窒素酸化物濃度測定の結果 12%換算値(ppm)	250以下	44	52	63	78	49	37
	塩化水素濃度測定の結果 12%換算値(mg/m³)	700以下	36	18	14	32	9.9	6.1
	水銀排出量測定の結果 全 水 銀(μg/m³)	50以下	(0.18)	1.4	3.3	18	3.9	1.9
	粒子状水銀 12%換算値(μg/m³)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ガス状水銀 12%換算値(μg/m³)		(0.18)	1.4	3.3	18	3.9	1.9

〈備考〉

- ・基準値は、「大気汚染防止法」による。
- ・水銀濃度測定は、ばい煙測定時に実施しているため、併せて公表します。
- ・検出下限以上定量下限未満の値は括弧つきで表記した。