質　疑　回　答　書

令和６年１０月８日

各　　位

東金市外三市町清掃組合管理者

件名：処理水噴霧ポンプ等交換工事

番号	質　　疑　　内　　容	回　　答
1	ポンプ本体の交換で電動機の交換はしなくて良いか。	電動機の交換は不要です。