質　疑　回　答　書

令和６年１０月１６日

各　　位

東金市外三市町清掃組合管理者

番号	質　　疑　　内　　容	回　　答
1	仕様書３ページ目に「ポンプ本体を交換する」とありますが、モーターとポンプ一式の交換ですか？それとも本体のみの交換ですか？	ポンプ本体のみの交換となります。
2	既設の処理水配管は、どのくらいの高さに設置されていますか？	床面から配管支持金具までの高さは、約３．９ｍです。